

令和5年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録

埋め立てた種類及び数量			
	不燃ごみ	覆土	合計 (kg)
4月	10,920	0	10,920
5月	9,975	0	9,975
6月	11,595	0	11,595
7月	9,930	0	9,930
8月	9,995	0	9,995
9月	9,505	0	9,505
10月	12,515	3,990	16,505
11月	21,965	0	21,965
12月	24,290	0	24,290
1月	9,985	0	9,985
2月	11,810	0	11,810
3月	10,430	0	10,430
合計	152,915	3,990	156,905

設備の点検				
点検日	擁壁等	排水工	調整池	浸出処理施設
4/18	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
5/9	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
6/13	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7/11	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8/1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
9/12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
10/10	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
11/7	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
12/12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1/9	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2/13	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3/11	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

水質検査												
放流水												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	4/18	5/9	6/13	7/11	8/1	9/12	10月10日	11月7日	12月12日	1月9日	2月13日	3月11日
結果の得られた日	4/28	5/19	6/23	7/26	8/14	9/22	11月9日	11月17日	12月22日	1月22日	2月22日	3月22日
水素イオン	7.8	7.9	7.5	7.6	8.1	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7
化学酸素要求量	3.6	2.8	2.9	3	3.9	3.1	4.5	3.9	3	3.1	3.1	3.3
生物化学酸素要求量	1.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.4	1.1	1.2	1.2	2	1.6	1.3
浮遊物質量	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
大腸菌	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
窒素含有量	1.57	1.94	1.67	3.32	1.69	1.25	1.64	0.83	1.12	2.82	2.85	2.34
ダイオキシン類							0					
地下水上部												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	4/30	5/10	6/13	7/11	8/1	9/12	10月10日	11月7日	12月12日	1月9日	2月13日	3月11日
結果の得られた日	4/28	5/19	6/23	7/26	8/14	9/22	11月9日	11月17日	12月22日	1月22日	2月22日	3月22日
塩化物イオン	17	17	17	17	16	16	15	15	15	16	17	15
電気伝導率	130	130	130	130	140	140	130	140	130	130	130	120
ダイオキシン類							0.050					
地下水下部												
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	4/30	5/10	6/13	7/11	8/1	9/12	10月10日	11月7日	12月12日	1月9日	2月13日	3月11日
結果の得られた日	4/28	5/19	6/23	7/26	8/14	9/22	11月9日	11月17日	12月22日	1月22日	2月22日	3月22日
塩化物イオン	21	19	23	22	23	23	22	20	21	21	20	20
電気伝導率	250	210	220	230	250	270	260	260	250	250	230	220
ダイオキシン類							0.050					

放流水							
採取日	4月18日						
結果の得られた日	4月28日						
項目	基準値	結果	単位	項目	基準値	結果	単位
アルキル水銀化合物	検出されない	検出せず		チウラム	0.06	0.001未満	mg/ℓ
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	0.0005未満	mg/ℓ	シマジン	0.03	0.001未満	mg/ℓ
カドミウム及びその化合物	0.1	0.001未満	mg/ℓ	チオベンカルブ	0.2	0.002未満	mg/ℓ
鉛及びその化合物	0.1	0.005未満	mg/ℓ	ベンゼン	0.1	0.001未満	mg/ℓ
有機リン化合物	1	0.1未満	mg/ℓ	セレン及びその化合物	0.1	0.005未満	mg/ℓ
六価クロム化合物	0.5	0.04未満	mg/ℓ	1,4-ジオキサン	0.05	0.005未満	mg/ℓ
砒素及びその化合物	0.1	0.005未満	mg/ℓ	ホウ素及びその化合物	50	1.12	mg/ℓ
シアン化合物	1	0.01未満	mg/ℓ	フッ素及びその化合物	15	0.2未満	mg/ℓ
ポリ塩化ビフェニル	0.003	0.0005未満	mg/ℓ	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び	合計200	1.2	mg/ℓ
トリクロロエチレン	0.3	0.001未満	mg/ℓ	フルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5	1未満	mg/ℓ
テトラクロロエチレン	0.1	0.001未満	mg/ℓ	フルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30	1未満	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.2	0.002未満	mg/ℓ	フェノール類含有量	5	0.02未満	mg/ℓ
四塩化炭素	0.02	0.002未満	mg/ℓ	銅含有量	3	0.005未満	mg/ℓ
1, 2-ジクロロエタン	0.04	0.001未満	mg/ℓ	亜鉛含有量	2	0.003	mg/ℓ
1, 1-ジクロロエチレン	0.2	0.002未満	mg/ℓ	溶解性鉄含有量	10	0.04未満	mg/ℓ
シス1, 2-ジクロロエチレン	0.4	0.004未満	mg/ℓ	溶解性マンガン含有量	10	0.03未満	mg/ℓ
1, 1, 1-トリクロロエタン	3	0.001未満	mg/ℓ	クロム含有量	2	0.04 未満	mg/ℓ
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06	0.001未満	mg/ℓ	大腸菌含有量	3000	100未満	個/cm3
1, 3-ジクロロプロペン	0.02	0.002未満	mg/ℓ	窒素含有量	120	1.64	mg/ℓ
				炭含有量	16	0.09	mg/ℓ

備考 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す

地下水				
採取日	4月18日			
結果の得られた日	4月28日			
項目	基準値	結果(上部)	結果(下部)	単位
アルキル水銀化合物	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ
総水銀	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ
カドミウム及びその化合物	0.1	0.0003未満	0.0003未満	mg/ℓ
鉛及びその化合物	0.1	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
六価クロム化合物	0.05	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
砒素及びその化合物	0.01	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
シアン化合物	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ
ポリ塩化ビフェニル	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ
トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
テトラクロロエチレン	0.01	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.02	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
四塩化炭素	0.002	0.0002未満	0.0002未満	mg/ℓ
1, 2-ジクロロエタン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	mg/ℓ
1, 1-ジクロロエチレン	0.1	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
1, 2-ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	0.004未満	mg/ℓ
1, 1, 1-トリクロロエタン	1	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	0.0006未満	0.0006未満	mg/ℓ
1, 3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002未満	0.0002未満	mg/ℓ
チウラム	0.006	0.0006未満	0.0006未満	mg/ℓ
シマジン	0.003	0.0003未満	0.0003未満	mg/ℓ
チオベンカルブ	0.02	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
ベンゼン	0.01	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
セレン及びその化合物	0.01	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
塩化ビニルモノマー	0.002	0.0002未満	0.0002未満	mg/ℓ
1,4-ジオキサン	0.5	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ

備考 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す