令和7年度　一般廃棄物処理施設維持管理記録

埋め立てた種類及び数量

	不燃ごみ(kg)	覆土(㎥)
4月	15,465	0
5月	14,805	0
6月	9,050	14
7月	13,045	14
8月	8,690	0
9月		
１０月		
１１月		
１２月		
1月		
2月		
3月		
合計	61,055	28

設備の点検

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出処理施設
4/22	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
5/13	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
6/3	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7/1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8/5	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

水質検査

放流水

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	
採取日	4/22	5/13	6/3	7/1	8/5								
結果の得られた日	5/14	5/28	6/18	7/17	8/18								単位
水素イオン	7.6	7.7	8.0	8.0	8.2								ｐｈ
化学酸素要求量	3.2	3.9	3.9	4.0	3.4								mg/ℓ
生物化学酸素要求量	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6								mg/ℓ
窒素含有量	2.24	1.49	1.46	1.45	1.56								mg/ℓ
浮遊物質量	0.5未満	1.0	0.5未満	0.6	0.5未満								mg/ℓ
大腸菌数	0	0	0	0	0								CFU/mL
ダイオキシン類	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	pg-TEQ/l

地下水上部

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	
採取日	4/22	5/13	6/3	7/1	8/5								
結果の得られた日	5/14	5/28	6/18	7/17	8/18								単位
塩化物イオン	16	16	17	16	16								mg/ℓ
電気伝導率	130	150	130	130	130								25℃μs/cm
ダイオキシン類	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	pg-TEQ/l

地下水下部

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	
採取日	4/22	5/13	6/3	7/1	8/5								
結果の得られた日	5/14	5/28	6/18	7/17	8/18								単位
塩化物イオン	13	20	21	20	21								mg/ℓ
電気伝導率	240	220	230	220	220								25℃μs/cm
ダイオキシン類	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	pg-TEQ/l

放流水

採取日	4/22
結果の得られた日	5/14

項目	基準値	結果	単位	項目	基準値	結果	単位
アルキル水銀化合物	検出されない	検出せず		チウラム	0.06	0.001未満	mg/ℓ
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	0.0005未満	mg/ℓ	シマジン	0.03	0.001未満	mg/ℓ
カドミウム及びその化合物	0.03	0.001未満	mg/ℓ	チオベンカルブ	0.2	0.002未満	mg/ℓ
鉛及びその化合物	0.1	0.005未満	mg/ℓ	ベンゼン	0.1	0.001未満	mg/ℓ
有機リン化合物	1	0.1未満	mg/ℓ	セレン及びその化合物	0.1	0.005未満	mg/ℓ
六価クロム化合物	0.5	0.02未満	mg/ℓ	1.4-ジオキサン	0.05	0.005未満	mg/ℓ
砒素及びその化合物	0.1	0.005未満	mg/ℓ	ほう素及びその化合物	50(海域230)	1.09	mg/ℓ
シアン化合物	1	0.1未満	mg/ℓ	弗素及びその他化合物	15(海域以外)	0.2未満	mg/ℓ
PCB	0.003	0.0005未満	mg/ℓ	アンモニア、アンモニュム化合物、亜硝酸化合物及び	合計200	1.6	mg/ℓ
トリクロロエチレン	0.3	0.001未満	mg/ℓ	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5	1.0未満	mg/ℓ
テトラクロロエチレン	0.1	0.001未満	mg/ℓ	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量	30	1.0未満	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.2	0.002未満	mg/ℓ	フェノール類含有量	5	0.02未満	mg/ℓ
四塩化炭素	0.02	0.002未満	mg/ℓ	銅含有量	3	0.005未満	mg/ℓ
1．2-ジクロロエタン	0.04	0.001未満	mg/ℓ	亜鉛含有量	2	0.004	mg/ℓ
1．1-ジクロロエチレン	1	0.002未満	mg/ℓ	溶解性鉄含有量	10	0.04未満	mg/ℓ
シス1．2-ジクロロエチレン	0.4	0.004未満	mg/ℓ	溶解性マンガン含有量	10	0.03未満	mg/ℓ
1．1．1-トリクロロエタン	3	0.001未満	mg/ℓ	クロム含有量	2	0.04未満	mg/ℓ
1．1．2-トリクロロエタン	0.06	0.001未満	mg/ℓ	大腸菌数	日間平均800	0	CFU/mL
1．3-ジクロロプロペン	0.02	0.002未満	mg/ℓ	窒素含有量	120(日間平均60) 以下	2.24	mg/ℓ
				燐含有量	16(日間平均8)以下	0.03未満	mg/ℓ

備考 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す

地下水

採取日	4/22
結果の得られた日	5/14

項目	基準値	結果(上部)	結果(下部)	単位
アルキル水銀	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ
総水銀	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ
カドミウム	0.03	0.0003未満	0.0003未満	mg/ℓ
鉛	0.01	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
六価クロム	0.05	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
砒素	0.01	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ
全シアン	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ
PCB	検出されない	検出せず	検出せず	mg/ℓ
トリクロロエチレン	0.01	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
テトラクロロエチレン	0.01	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ
ジクロロメタン	0.02	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
四塩化炭素	0.002	0.0002未満	0.0002未満	mg/ℓ
1．2-ジクロロエタン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	mg/ℓ
1．1-ジクロロエチレン	0.1	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
1．2-ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	0.004未満	mg/ℓ
1．1．1-トリクロロエタン	1	0.0005未満	0.0005未満	mg/ℓ
1．1．2-トリクロロエタン	0.006	0.0006未満	0.0006未満	mg/ℓ
1．3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002未満	0.0002未満	mg/ℓ
チウラム	0.006	0.0006未満	0.0006未満	mg/ℓ
シマジン	0.003	0.0003未満	0.0003未満	mg/ℓ
チオベンカルブ	0.02	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
ベンゼン	0.01	0.001未満	0.001未満	mg/ℓ
セレン	0.01	0.002未満	0.002未満	mg/ℓ
塩化ビニルモノマー	0.002	0.0002未満	0.0002未満	mg/ℓ
1.4-ジオキサン	0.05	0.005未満	0.005未満	mg/ℓ

備考 結果欄の未満表示の数値は定量限界値を示す