令和8年10月　浄水水質検査結果（江津地域）

採水年月日		令和8年10月15日	天　候	晴		
施　設　名			嘉久志配水池	有福配水池	都治配水池	松平配水池
採　取　場　所			渡津町	有福温泉町	波積町	松川町太田
検　査　目　的			基本項目検査	基本項目検査	基本項目検査	基本項目検査
検査項目	単位	水質基準				
一般細菌	個／mL	100個／mL以下	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg／L以下	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg／L以下	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg／L以下	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg／L	0.04mg／L以下	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg／L以下	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg／L以下	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg／L	1mg／L以下	—	—	—	—
四塩化炭素	mg／L	0.002mg／L以下	—	—	—	—
1，4-ジオキサン	mg／L	0.05mg／L以下	—	—	—	—
シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg／L	0.04mg／L以下	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg／L以下	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
PFOS及びPFOA	mg／L	0.00005mg／L以下	—	—	—	—
ベンゼン	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
塩素酸	mg／L	0.6mg／L以下	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg／L以下	—	—	—	—
クロロホルム	mg／L	0.06mg／L以下	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg／L以下	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg／L以下	—	—	—	—
臭素酸	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg／L以下	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg／L以下	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg／L以下	—	—	—	—
ブロモホルム	mg／L	0.09mg／L以下	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg／L以下	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg／L	1mg／L以下	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg／L以下	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg／L以下	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg／L	1mg／L以下	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg／L以下	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg／L以下	—	—	—	—
塩化物イオン	mg／L	200mg／L以下	20.0	18.8	19.8	19.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	300mg／L以下	—	—	—	—
蒸発残留物	mg／L	500mg／L以下	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg／L以下	—	—	—	—
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg／L以下	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg／L以下	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg／L以下	—	—	—	—
フェノール類	mg／L	0.005mg／L以下	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	3mg／L以下	0.6	0.5	0.5	0.6
ｐＨ値		5.8～8.6	7.0	7.4	7.4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和8年10月　浄水水質検査結果（桜江地域）

採水年月日	令和8年10月15日		天　候	晴		
施　設　名			小一山配水池	田津配水池	長谷配水池	八戸配水池
採　取　場　所			桜江町市山	桜江町田津	桜江町長谷	桜江町八戸
検　査　目　的			3ヶ月毎検査	3ヶ月毎検査	3ヶ月毎検査	3ヶ月毎検査
検査項目	単位	水質基準				
一般細菌	個／mL	100個／mL以下	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003mg／L以下	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg／L	0.0005mg／L以下	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg／L	0.02mg／L以下	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg／L	0.04mg／L以下	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01mg／L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10mg／L以下	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg／L	0.8mg／L以下	—	—	—	0.26
ホウ素及びその化合物	mg／L	1mg／L以下	—	—	—	—
四塩化炭素	mg／L	0.002mg／L以下	—	—	—	—
1，4-ジオキサン	mg／L	0.05mg／L以下	—	—	—	—
シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg／L	0.04mg／L以下	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg／L	0.02mg／L以下	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
PFOS及びPFOA	mg／L	0.00005mg／L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	mg／L	0.01mg／L以下	—	—	—	—
塩素酸	mg／L	0.6mg／L以下	0.14	0.13	0.14	0.06未満
クロロ酢酸	mg／L	0.02mg／L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	mg／L	0.06mg／L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	mg／L	0.03mg／L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1mg／L以下	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満
臭素酸	mg／L	0.01mg／L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	mg／L	0.1mg／L以下	0.007	0.004	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	mg／L	0.03mg／L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03mg／L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	mg／L	0.09mg／L以下	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg／L	0.08mg／L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg／L	1mg／L以下	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2mg／L以下	—	0.04	—	—
鉄及びその化合物	mg／L	0.3mg／L以下	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg／L	1mg／L以下	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg／L	200mg／L以下	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg／L	0.05mg／L以下	—	—	—	—
塩化物イオン	mg／L	200mg／L以下	12.7	14.5	10.9	13.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	300mg／L以下	—	—	95.5	—
蒸発残留物	mg／L	500mg／L以下	—	79	160	119
陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2mg／L以下	—	—	—	—
ジェオスミン	mg／L	0.00001mg／L以下	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001mg／L以下	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg／L	0.02mg／L以下	—	—	—	—
フェノール類	mg／L	0.005mg／L以下	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	3mg／L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.4	8.0	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満